

АКТ
комісійного обстеження Комунального підприємства
«Талалаївське виробниче управління житлово-комунального господарства»
Талалаївської селищної ради Чернігівської області
від 14.07.2022 .

Нами: заступником голови Талалаївської селищної ради – Сердюком М.П., завідувачем сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та цивільного захисту Талалаївської селищної ради - Кононіченко В.М., фельдшером санітарним відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Срібнянського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області - Возною В.О., головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Срібнянського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області – Кобзистою О.А., фельдшером санітарним Талалаївського відділення Прилуцького міськрайонного відділу ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - Сердюк Н.І.

в присутності керівника комунального господарства «Талалаївське виробниче управління житлово-комунального господарства» Кобиша Олександра Григоровича.

згідно з розпорядженням Талалаївської селищної ради №134 від 29 червня 2022 року, проведено комісійне обстеження комунального господарства «Талалаївське виробниче управління житлово-комунального господарства», що знаходиться за адресою: 17200, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Талалаївка, вулиця Комунальна, буд. 4, щодо дотримання вимог чинного санітарного законодавства на об'єкті централізованого питного водопостачання населення.

ВСТАНОВЛЕНО

Комунальне господарство «Талалаївське виробниче управління житлово-комунального господарства» проводить свою діяльність відповідно до дозволу на спеціальне водокористування №208/ЧГ/49д-18 від 26.12.2018р. (дійсний до 26.12.2021р.), ліцензії на право провадження господарської діяльності АГ №572220 від 12.12.2011 року. Ідентифікаційний код юридичної особи – 03358089. Забезпечує водопостачанням з артезіанських свердловин населення с. Скороходове та смт. Талалаївка Прилуцького району Чернігівської області.

На водні об'єкти (артезіанські свердловини), які є джерелом питного водопостачання, складені паспорти в установленому законодавством порядку. Артезіанська свердловина №1, 1985 року розташована в смт. Талалаївка вул. Пушкіна; артезіанська свердловина №2, 2011 року розташована в смт. Талалаївка вул. Садова; артезіанська свердловина №3, 2011 року розташована в смт. Талалаївка вул. Ватутіна; артезіанська свердловина №4, 1978 року розташована в смт. Талалаївка вул. Геологів; артезіанська свердловина №5, 1968 року розташована в с. Скороходове.

Технологічний регламент в процесі розробки. Охорона джерел водопостачання у межах першого, другого та третього поясу зон санітарної

охорони дотримується не на усіх артевердловинах, не скрізь є огорожа та відсутній проект про організацію зон санітарної охорони джерел водопостачання.

Порушується періодичність проведення виробничого контролю у сфері питної води та питного водопостачання підприємством питного водопостачання, згідно з робочою програмою, що є складовою технологічного регламенту або іншого документу з описом технологічного процесу виробництва питної води. Календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень - відсутні. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання підприємством проводився на санітарно-хімічні показники – 13.04.2021 року, на мікробіологічні – 09.04.2021 року.

Договір на проведення досліджень зразків питної води із артезіанських свердловин та водогонів на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.2-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на мікробіологічні показники заключений з Талалаївським відділенням Прилуцького міськрайонного відділу ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» в липні 2022 року №16. На час комісійного обстеження відсутній договір щодо дослідження питної води на санітарно-хімічні показники артезіанських свердловин (з Прилуцьким міськрайонним відділом ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»).

На час комісійного обстеження є результати моніторингових 3-х досліджень питної води (протоколи № 52,53,54 від 29 червня 2022 року) на санітарно-хімічні показники з розподільчої мережі смт. Талалаївки. За результатами досліджень виявлено відхилення від ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а саме перевищення вмісту заліза загального і рівня загальної жорсткості в усіх трьох зразках, а також показника каламутності в одному зразку.

Гігієнічна оцінка безпечності та якості води питної за показниками: епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні), радіаційними - не проводиться. Не дотримується періодичність проведення профілактичної дезінфекції. В цьому році проводилась дезінфекція в червні 2022 року, деззасобом – дезхлор. Записи в журналі проведення дезінфекцій – відсутні.

Інформація, про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання, підприємством питного водопостачання до Держпродспоживслужби відповідної адміністративної території надається.

Терміни проходження медичного огляду працівників, безпосередньо причетних до водопостачання, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб - порушуються.

Альтернативні джерела водопостачання – відсутні.

Зважаючи на вищевикладене комісія пропонує:

Відповідно до ДСанПіН 2.2.2-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правовий режим, затверджений ПКМУ № 2024:

1. Комунальному підприємству «Талалаївське виробниче управління житлово-комунального господарства» здійснювати свою діяльність відповідно до поновленого дозволу на спеціальне водокористування.

2. Дотримуватися періодичності здійснення виробничого контролю у сфері питної води та питного водопостачання, згідно з робочою програмою, в якій відображено: перелік показників, що потребують контролю та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень.

3. Для забезпечення якості води питної за санітарно-хімічними показниками - провести відповідні заходи.


4. Забезпечити дотримання охорони джерел водопостачання у межах першого, другого та третього поясів зон санітарної охорони.

5. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що призводять до припинення постачання води споживачам, керівник підприємства питного водопостачання зобов'язаний негайно повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води і питного водопостачання, і вживає заходів щодо охорони джерел та систем централізованого водопостачання та ліквідації причин і наслідків цих надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної води.


6. Дотримуватися періодичності проведення профілактичної дезінфекції. Вести відповідні записи.

7. Дотримуватися періодичності проходження профілактичних медичних оглядів працівників, безпосередньо причетних до обслуговування водопровідних мереж.

Підписи:



Сердюк М. П.



Кононіченко В. М.



Возна В.О.



Кобзиста О. А.



Сердюк Н. І.

1 примірник акта одержав (одержала):

